



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863) 240-66-10,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алалия +7(8672) 75-84-32)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алалия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02; e-mail: ond.mozdok@yandex.ru)

Предписание № 113 /1/100

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение - детский сад № 33, ст. Павлодольская, Моздокского района, РСО- Алалия
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Моздокского района № 113 от «21» сентября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «13» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка

старшим инспектором ОНД по Моздокскому району капитаном вн. службы Архипенко Андреем Николаевичем; помещений и территории **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- детского сада № 33, ст. Павлодольская, Моздокского района, РСО- Алалия 4, расположенного по адресу: РСО- Алалия, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Ленина, 275**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с **заведующей МБДОУ № 33 Соловьёвой Ольгой Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не допускать применение материалов для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,РП2,Д2,Т2.	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25СниП 21-01-97*	1.10.2018г.	
2.	Размещения оборудования в лестничной клетке выступающего из плоскости стен выполнить не менее 2.2м	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях	1.10.2018г.	

		пожарной безопасности»; СНиП 21.01.97.*		
3.	Декларацию пожарной безопасности переработать	ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	1.10.2018г.	
7.	Произвести проверку наружных лестниц	п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"	1.10.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Архипенко А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» 10 2017 г.



Предписание для исполнения получила:

заведующая МБДОУ № 33 Соловьёва О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» 10 2017 г.